

天王川公園トイレ改修工事に係るプロポーザル選考 回答書

No	質問内容	回答
1 - ①	実施要領6. 参加資格(5)について 施設改修工事に関わる排水構造物の設計業務の 実績として、トイレや浴室、キッチンを含む改修工事 の設計実績は該当しますでしょうか。	該当します。
1 - ②	上記が該当する場合、実績を証明するものとして、 ○排水構造物の設計が含まれることが特記されて いない設計契約書 ○改修内容のわかるもの(図面、写真など) を添付すればよろしいでしょうか。	契約書の写し及び改修内容が分かるものを提出してく ださい。
1 - ③	企画提案書等作成要領2企画提案ポイント・留意 事項(1)①正本は「製本とじ」とするよう記載されて いますが、「製本とじ」とは、契約書のように、製本 テープで袋とじする綴り方でしょうか。	ホッチキス2点で止める、平綴じ製本で提出してくださ い。 なお、ページ数が多く、ホッチキスで止めることが難し い場合はバインダー等での提出も可能です。バイン ダーの場合はページ数を必ず記載してください。
1 - ④	企画提案書の枚数に制限はありますか。	枚数に制限はありません。
2 - ①	業務期間中に公園内でイベント等がある場合、トイレ を使用できない状況の時は仮設トイレ設置など計 画しても宜しいでしょうか。	計画して大丈夫ですので、提案に盛り込んでください。 2次審査3「スケジュールの妥当性」に該当します。
2 - ②	浄化槽は廃止できる状態でしょうか。また、下水道 接続はご提案に含むものとした場合、接続柵の位 置などご指示ください。	令和6年12月末の2次審査時点では、下水道工事中と なり、令和7年3月末に工事完了予定となっております。 接続柵の位置につきましては別添資料として計画図を ホームページで公開します。
2 - ③	仮囲いの使用及び設置可能範囲を教えてください。	仮囲いの使用につきましては利用者に影響の出ない よう、最小限の範囲でお願いします。
2 - ④	工事車両については工事範囲内に駐車するもの として宜しいでしょうか。	北、南トイレは工事範囲付近まで駐車可能です。 中央トイレは周囲が人工芝等になっており、駐車可能 範囲が限られるため駐車場所は別途協議となります。